



Bau-Nexus-S

Építőipari és Szolgáltató Kft.

e-mail: ingobau2000@gmail.com

Levelezési cím: 2831 Tarján Vadász út 37. Tel: +36 (34) 373-244 mobil: +36 (30) 584-6716

Épületvillamossági műszaki leírás:

a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklet I fejezet 1.4. pontja szerint

A tervezett „Magastető építése az iskola épület meglévő épületszárnyára „ áram ellátása a meglévő hálózat kibővítésével lesz megoldva . A padláson egy dugalj és 3 lámpatest lesz elhelyezve.

Az elfogyasztott energia mérése - változatlanul - a meglévő főmérőn keresztül fog történni.

A kapcsoló és a dugaljak Kontallux típusúak lesznek.

A villamos hálózat és berendezés szerelését csak szakképzett személy(ek), ill. azok irányítása és ellenőrzése mellett betanított és segédmunkások is végezhetik.

A beépítésre kerülő anyagok is csak bizonylatolt, I. osztályú minőségűek lehetnek.

A hálózatok szerelési módját az adott helyiség jellege és tűzveszélyességi osztálya alapján a vonatkozó szabvány határozza meg.

Falon kívüli védőcsőbe húzott réz erű vezetékekkel készül a hálózat.

A villámvédelem szükségességének ellenőrzésére villámvédelmi kockázatelemzést kell készíteni !

Tarján, 2016-06-02.

Seres Béláné
felelős tervező

Straubinger János
tervező



Bau-Nexus-S KFT.

Levelezési cím: 2831 Tarján Vadász út 31.
Tel (34) 373 - 244 mobil: +36 (30) 584-6716